

Názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v obci Predajná
Výzva na predkladanie ponúk: zo dňa 26.8.2019, postup: § 117 zákona o VO
Verejný obstarávateľ: Obec Predajná

Na základe nám doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytujeme záujemcom a uchádzačom nasledovné.

Otázka č. 1:

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť položku s názvom „Zaistenie prevádzky“, ktorá sa nachádza vo všetkých štyroch častiach výkazu výmer? Čo si má uchádzač pod uvedenou položkou predstaviť?

Odpoveď 1:

Položka Zaistenie prevádzky pokrýva náklady spojené so zaistením funkčnosti prevádzky príslušných budov školských zariadení, nakoľko stavba sa bude realizovať za ich prevádzky. Napríklad oplatenie staveniska, prechodové lávky cez výkop a podobne.

2.

Otázka č. 2:

V technickej správe, objekt SO 3 je uvedená rúra DN 500 mm. Vo výkaze výmer je spomenutá rúra DN 315 mm.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť uvedený rozpor a určiť správny rozmer rúry?

Odpoveď 2:

Rozpor vznikol administratívnou chybou pri zostavovaní výkazu výmer. Správne v ňom má byť rúra DN 500.. Ako prílohu tohto vysvetlenia poskytujeme záujemcom a uchádzačom aktualizáciu výkazu výmer SO 04 s upravenou špecifikáciou rúry DN 500 v položke č. 17.