

O B E C P R E D A J N Á
Stavebný úrad
Predajná - nám. Juraja Pejku 67

Č.: S2025/00343
Ev.č.: 1/25 DzG

V Brezne dňa: 02.05.2025

ROZHODNUTIE

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (IČO 36442151) v zastúpení **Petrostav SK sro, Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín (IČO 46278605)** podala dňa 11.10.2024 a doplnila dňa 22.04.2025 na stavebnom úrade obec Predajná návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „**15336- Predajná- Gudrónové jamy – Zahustenie DTS**“ na pozemkoch parc.č. **KN C 11221, 11225, 11217/4, 11217/3 (KN E 690)** v k.ú. **Predajná**. Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím obce Predajná č. 2022/00011, ev. č. 1/2023 zo dňa 15.02.2023 a povolená stavebným povolením obce Predajná č. 2023/00011, ev.č. 3/2023 zo dňa 05.06.2023.

Obec Predajná ako príslušný správny orgán v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v nadväznosti na § 84 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. posúdila návrh a podľa § 82 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

„15336- Predajná- Gudrónové jamy – Zahustenie DTS“

na pozemkoch parc.č. **KN C 11221, 11225, 11217/4, 11217/3 (KN E 690)** v k.ú. **Predajná** na účel inžinierska stavba - rozšírenie distribučnej siete elektriny.

Popis stavby:

VN vzdušná prípojka - montáž

Napät'ová sústava: 3, 22 kV, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania .

Na existujúci priehradový stožiar vzdušného vedenia l.č.425 na PB (-1-) č.38 na pozemku parc.č. KN C 11221 (KN E 690) sa namontovala odbočná konzola, cez ktorú sa napojila vzdušná prípojka VNS z vodičov ALFE 70-AL1/11-ST1A po navrhovanú jednotlivcovú TS na pozemku parc.č. KN C 11217/4 (KN E 690), včítane dvoch nových PB a úsekového odpojovača UVEI 25/400-S, ZAK. BS 10,5m.

Jednotl'pová trafostanica - montáž

Napät'ová sústava: 3, 22 k V, 50 Hz

3 PEN , 230/400V, 50Hz, TN-C

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania .

Na pozemku KNC 11217/4 (KNE 690) k.ú. Predajná je osadená jednotl'pová trafostanica so skriňou SVS-B a NN rozvádzačom RST, s osadeným hlavným ističom nastaveným na transformátor 400 kVA s prevodom 22/0.4 kVA a NN rozvádzačom s 5x 400A a 2x 160A vývodmi s poistkovými odpínačmi.

Zapojenie a prevádzkovanie je zrejmé z doloženej situácie a jednopólovej schémy.

Nedorobky a závady, ktoré nebránia užívaniu stavby podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona:

Inšpektorát práce Banská Bystrica:

-predložená správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie kontrolovaného objektu neobsahuje správu, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť projektanta, lebo správy nezostavil, nepodpísal alebo inak neautorizoval RT podľa čl. 6.4.4.5 STN 2000-6:2018 (správa o zodpovednosti projektanta nie je uvedená v revíznej správe), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 6.4.4.4 a 6.4.4.5 STN 2000-6:2018

Uvedené nedostatky odstrániť a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do **1 mesiaca** od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona určuje tieto podmienky:
-pravidelne vykonávať predpísané revízie a skúšky zabudovaných rozvodov a zariadení

O D Ŏ V O D N E N I E :

Obec Predajná, stavebný úrad zaevidovala dňa 11.10.2024 návrh SSD as Žilina na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „15336- Predajná- Gudrónové jamy – Zahustenie DTS“ na pozemkoch parc.č. KN C 11221, 11225, 11217/4, 11217/3 (KN E 690) v k.ú. Predajná. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Pretože návrh neobsahoval všetky požadované náležitosti, stavebný úrad listom zo dňa 31.10.2024 vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie prerušil. Po doplnení dňa 27.11.2024 na základe návrhu stavebný úrad listom zo dňa 08.01.2025 oznámil začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom a na deň 12.03.2025 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V konaní bolo zistené, že pri realizácii stavby boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej pri povolení stavby. Posledné nedostatky podania boli odstránené 22.4.2025.

Stavba svojim stavebno-technickým vyhotovením vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a teda je užívania schopná.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle zákona NR SR číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel vo výške 60,- € bankovým prevodom na účet obce Predajná.

POUČENIE :

Podľa § 53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad obce Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a na elektronickej úradnej tabuli v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 5.5.2025

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis organizácie, ktorá
potvrďuje vyvesenie a zvesenie.

Na vedomie:

Petrostav SK sro, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín (IČO 46278605)
Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica