

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu

OU-BR-OSZP-2026/000237-018

Brezno

11. 02. 2026



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

uviedenie vodnej stavby do III. skúšobnej prevádzky + povolenie na osobitné užívanie vôd

Výrok

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“ alebo „špeciálny stavebný úrad“, alebo „tunajší úrad“) podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 36 056 006

I.

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

POVOĽUJE ĎALŠIE DOČASNÉ UŽÍVANIE – III. SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU,

vodnej stavby „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“, ktorá bola uskutočnená v súlade s povolením vydaným Okresným úradom Brezno, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej vodnej správy, pod č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015, v znení jeho zmien a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, a to

do termínu 30.06.2027.

Vodná stavba je zrealizovaná na nasledovných pozemkoch v k.ú. Podbrezová a v k.ú. Valaská:

• k.ú. Podbrezová:

KN-C: 2262, 2270, 2271, 2362, 1683, 2268, 2360, 2359, 2358, 2357, 2356, 2377, 2383, 1630, 2361, 2363, 2364, 2384, 2386, 2410, 2420, 2421, 2450, 2449, 2451; KN-C: 1665/3 KN-E: 257/1, 256, 251, 250, 245, 244, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 313/2, 223/4, 222/4, 313/1, 221/4; KN-C: 1665/1 (KN-E: 211/1, 70, 69, 212, 71, 86, 84, 90, 89); KN-C: 1665/2 (KN-E: 211/1); KN-C: 1669 (KN-E: 211/1); KNC: 1765/1 (KN-E: 211/1); KN-C: 1764/1 (KN-E: 210/4); KN-C: 1666/1 (KN-E: 211/1); KN-C: 1667 (KN-E: 211/1); KN-C: 1652 (KN-E: 487/1); KN-C: 1651 (KN-E: 211/1); KN-C: 1660 (KN-E: 211/1); KN-C 699 (KNE: 7/2); KN-

C: 698/1 (KN-E: 5/2); KN-C: 698/3 (KN-E: 6/2); KN-C: 2593, KN-C: 2602, KN-C: 1651 (KN-E: 488/1,3/4); KN-C: 769/2, KN-C: 1659 (KN-E: 211/1); KN-C: 1670 (KN-E: 211/1, 209/4, 210/9); KN-C: 1674/1 (KN-E: 209/4, 115, 211/1); KN-C: 1651 (KN-E: 488/1, 3/4, 492/1); KN-C: 2606, KN-C: 1651 (KN-E: 755/1, 739/2, 745/1); KN-C: 1674/1 (KN-E: 1160/3, 1145/2, 1144/2, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1152/1, 1152/2); KN-C: 885, 884, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 897, 899, 901, 903, 906/1, 908, 910, 912, 914, 917, 919, 923, 925, 927, 928, 930, 932; KN-C: 933 (KN-E: 1102, 1105); KN-C: 938, 939/1, 943; KN-C: 950 (KN-E: 1093/3); KN-C: 951 (KN-E: 1092/3, 1091/3); KN-C: 1761/5; KN-C: 1674/1 (KN-E: 1160/3); KN-C: 1690/2; KN-C: 2719 (KN-E: 1175/3); KN-C: 1693 (KN-E: 1239/4); KN-C: 996/1, 994/1, 995, 993/3, 998, 1000/2, 1000/3, 1003, 1008/1, 1008/2, 1008/3; KN-C: 1012 (KN-E: 1179/2); KN-C: 1011/2; KN-C: 1016 (KN-E: 1181/3); KN-C: 1020 (KN-E: 1182/3, 1183/5); KN-C: 1023 (KN-E: 1183/5); KN-C: 1025, 1028; KN-C: 1029/2 (KN-E: 1193/4); KN-C: 1033; KN-C: 1034/2 (KN-E: 1198/2, 1204/3); KN-C: 1037; KN-C: 1652 (KN-E: 487/1, 422/2); KN-C: 662 (KN-E: 381/2); KN-C: 1766/3 (KN-E: 380/1, 380/11); KN-C: 2492, 2508; KN-C: 2483/1 (KN-E: 379); KN-C: 1661 (KN-E: 439/4, 426/5, 438/1, 437, 436/1, 425/1, 422/1); KN-C: 671/2 (KN-E: 425/6); KN-C: 1683 (KN-E: 743/4, 743/5, 742/2, 1176/9, 730/3, 729/2, 727/10, 1176/7, 725/9, 1176/10, 725/15); KN-C: 1681 (KN-E: 1179/3, 1179/2, 1028/1); KN-C: 1772 (KN-E: 1331/2); KN-C: 342 (KN-E: 1331/2); KN-C: 302, 1627/12; KN-C: 1680 (KN-E: 1336/4, 1364/5, 1364/1, 1349/4, 1337/1, 1338/1, 1361/1, 1359/1, 1360/1, 1357/1, 1358/1, 1355/1, 1349/1, 1352/1, 1351/1, 1377/1, 1350/1, 1379/1); KN-C: 1595/1, 1510/3, 1510/2; KN-C: 1649 (KN-E: 1732/1); KN-C: 1248; KN-C: 1647 (KN-E: 1523/2, 1524/9, 1526/1); KN-C: 1720 (KN-E: 1525/13, 1524/11); KN-C: 1755 (KN-E: 1525/10); KN-C: 1719 (KN-E: 1525/7, 1524/10, 1599/20, 1525/12); KN-C: 1755 (KN-E: 1599/21, 1525/12); KN-C: 2048 (KN-E: 1307/11); KN-C: 2119 (KN-E: 618/13, 1307/16, 616/2); KN-C: 2093 (KN-E: 1306/5, 618/14, 617/4, 617/3, 617/2, 617/1, 615/2, 1307/10, 612/9, 1306/4, 612/8, 612/7, 612/4, 612/14, 611/4); KN-C: 2049 (KN-E: 618/14); KN-C: 2050, 2051, 2053, 2052, 2046, 2054; KN-C: 2058 (KN-E: 617/1); KN-C: 2057; KN-C: 2063 (KN-E: 612/9); KN-C: 1693 (KN-E: 1239/1, 1237/5, 1237/1, 1237/2, 1235/5, 1234/3, 1239/3, 1233/2, 1233/4); KN-C: 1064, 1062; KN-C: (KN-E: 1233/4); KN-C: 2093 (KN-E: 610/4, 609/4, 608/2, 607/2, 606/4, 605/4, 604, 603/4, 603/2, 600/7, 601/7, 599/7, 598/2, 597/7, 596/13, 1306/3, 595/7, 594/7, 593/7, 592/5, 592/8, 592/4, 590/8, 1307/8); KN-C: 2094 (KN-E: 584/5, 585/5, 1306/2, 583/7, 582/2); KN-C: 2117 (KN-E: 1301/2); KN-C: 2155 (KN-E: 571/1); KN-C: 214; KN-C: 2095 (KN-E: 581/1); KN-C: 2118 (KN-E: 582/2, 574/3); KN-C: 1643 (KN-E: 853/3, 1519/62); KN-C: 1724/1 (KN-E: 842/8); KN-C: 1385/2 (KN-E: 1519/67); KN-C: 1722 (KN-E: 1519/3); KN-C: 1721 (KN-E: 1519/3); KN-C: 1352/2; KN-C: 1723 (KN-E: 842/6, 846/1); KN-C: 1250/1, 1250/5; KN-C: 1755 (KN-E: 1525/2, 1527/5); KN-C: 1249/1, 1717; KN-C: 1206/2 (KN-E: 1527/230); KN-C: 1647 (KN-E: 1523/2);

• k.ú. Valaská:

KN-C: 2485; KN-C: 2469 (KN-E: 983).

ÚČEL STAVBY

Odkanalizovanie obce Podbrezová prostredníctvom dobudovanej verejnej kanalizačnej siete vo viacerých lokalitách v obci (miestna časť Lopej, Čelno, Belohrad, Skalica, Štiavnička, Podbrezová – ul. Švermov rad, Štúrov rad, Chalúpkova, Hviezdoslavova štvrť). V rámci stavby bola vybudovaná ČOV Lopej zabezpečujúca čistenie produkovaných odpadových vôd v obci Podbrezová-Lopej.

VODNÁ STABA POZOSTÁVA Z NASLEDOVNÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

Stavebné objekty:

SO 01 ČOV Lopej

SO 01.1 Šachta obtoku a havarijnom prepade

SO 01.2 Mechanické predčistenie a ČS

SO 01.3 Objekt ČOV

SO 01.4 Merný objekt na odtoku

SO 01.5 Prepojovacie potrubia

SO 01.6 Vodovodná prípojka

SO 01.7 Spevnené plochy

SO 01.8 Oplotenie

SO 01.9 Terénne a sadové úpravy

SO 01.10 Elektrická prípojka NN k ČOV

SO 01.12 Požiarno-bezpečnostné riešenie

SO 02 Kanalizácia

SO 02.1 Kanalizácia Lopej
SO 02.2 Kanalizácia Podbrezová

Prevádzkové súbory:

PS 01 ČOV Lopej - strojnotechnologická časť

PS 01.1 Mechanické čistenie

PS 01.2 Biologické čistenie

PS 01.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP

PS 02 ČOV Lopej - elektrotechnologická časť

PS 03 MaR a ASRTP pre čerpace stanice v obci na sieti

STRUČNÝ POPIS VODNEJ STAVBY

Celá stavba bola rozdelená na viaceré úseky v obci, kde sa realizovala vlastná výstavba kanalizácie.

1. Územie Štiavnička

V tejto časti sa vybuďoval kanalizačný zberač „A“, ktorý gravitačne odvádza splaškové odpadové vody z obce Valaská – miestna časť Piesok na novú ČOV Štiavnička.

2. Územie Chalúpkovej ulice

Zberač „A“ a „A-1“, Hviezdoslavovej štvrte zberač „D“, „D-1“ a „ZK-P“, Štúrovho radu, zberač „D-1-1“ a výtlačné potrubie „D-1-1-V1“ a Švermovo radu zberač „C“ je zrealizované vybudovaním gravitačnej kanalizácie, ktorá je zaústená do troch čerpacích staníc ČS 1, ČS 2 a ČS 3. Pomocou čerpacích staníc sú splaškové odpadové vody prečerpávané do jestvujúcej tlakovej kanalizácie, resp. do gravitačnej kanalizácie. Z ČS 1 a ČS 2 sú splaškové odpadové vody napojené na jestvujúcu tlakovú kanalizáciu, ktorá je vedená cez areál Železiarní Podbrezová, na ČOV Skalica. Na ČOV Skalica sú odvádzané aj splaškové odpadové vody cez tlakovú kanalizáciu „B-1“ v časti Skalica. Tlaková kanalizácia je napojená na jestvujúcu gravitačnú kanalizáciu v tejto časti obce.

3. Územie miestnej časti Lopej

V tejto časti je vybudovaná splašková kanalizácia v časti obce Podbrezová, časť Lopej. Jedná sa o ulice Dolná, Murgašova, Partizánska, Hámor, Družby, Pod Grápelom, Čelno, Belohrad, bytové domy v časti Vajsková a SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová. Odpadové splaškové vody zo všetkých týchto ulíc sú odvádzané na novú ČOV Lopej.

4. ČOV Lopej

ČOV zabezpečuje čistenie odpadových vôd produkovaných z obce Podbrezová, časť Lopej. Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV pozostáva z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. ČOV je vybudovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované každá samostatne, nezávisle jedna od druhej.

HLAVNÉ PARAMETRE STAVBY (podľa PSVS z 11/2020)

Dĺžky kanalizačných zberačov – Časť Lopej:

- Stoka „A“ – DN 80 – dĺžky 373,12 m; DN 200 – dĺžky 4,47 m; DN 300 – dĺžky 1195,22 m; DN 600 – dĺžky 44,05 m; kanalizačné odbočenia 40 ks;
- Stoka „A1“ – DN 80 – dĺžky 211,38 m; DN 200 – dĺžky 6,25 m; DN 300 – dĺžky 701,05 m; DN 500 – dĺžky 21,82 m; kanalizačné odbočenia 22 ks;
- Stoka „A1-1“ – DN 300 – dĺžky 289,40 m; kanalizačné odbočenia 10 ks;
- Stoka „A1-2“ – DN 200 – dĺžky 2,60 m; kanalizačné odbočenia 1 ks;
- Stoka „A1-3“ – DN 300 – dĺžky 200,98 m; kanalizačné odbočenia 7 ks;
- Stoka „A1-3-1“ – DN 80 – dĺžky 116,58 m; DN 200 – dĺžky 2,59 m; DN 300 – dĺžky 271,73 m; kanalizačné odbočenia 8 ks;
- Stoka „A2“ – DN 200 – dĺžky 217,71 m; kanalizačné odbočenia 9 ks;
- Stoka „A3“ – DN 80 – dĺžky 52,43 m; DN 200 – dĺžky 13,74 m; DN 300 – dĺžky 336,59 m; kanalizačné odbočenia 13 ks;
- Stoka „B“ – DN 300 – dĺžky 1023,62 m; kanalizačné odbočenia 34 ks;

- Stoka „B1“ – DN 80 – dĺžky 124,39 m; DN 200 – dĺžky 2,22 m; DN 300 – dĺžky 416,34 m; DN 500 – dĺžky 30,68 m; kanalizačné odbočenia 14 ks;
 - Stoka „B1-1“ – DN 300 – dĺžky 108,47 m; kanalizačné odbočenia 5 ks.
- Počet zrealizovaných kanalizačných šácht – plastové šachty priemeru 1000 PIPELIFE – 164 ks.

Dĺžky kanalizačných zberačov – Časť Podbrezová:

- Stoka „A“ Štiavnička – DN 300 – dĺžky 736,62 m;
- Stoka „A“ Chalupkova ulica – DN 300 – dĺžky 1573,34 m; kanalizačné odbočenia 23 ks;
- Stoka „A-1“ Chalupkova ulica – DN 300 – dĺžky 153,28 m; kanalizačné odbočenia 5 ks;
- Stoka „D“ Hviezdoslavova štvrť – DN 300 – dĺžky 491,64 m; kanalizačné odbočenia 30 ks;
- Stoka „D-1“ Hviezdoslavova štvrť – DN 300 – dĺžky 182,82 m; kanalizačné odbočenia 11 ks;
- Stoka „D-1-1“ Štúrov rad – DN 200 – dĺžky 4,03 m; DN 300 – dĺžky 19,45 m; DN 400 – dĺžky 52,31 m; kanalizačné odbočenia 1 ks;
- Stoka „D-1-1-V1“ Štúrov rad – DN 80 – dĺžky 56,30 m;
- Stoka „ZK-D“ Hviezdoslavova štvrť – DN 200 – dĺžky 58,78 m; kanalizačné odbočenia 5 ks;
- Stoka „A“ tlaková kanalizácia – DN 40 – dĺžky 182,24 m;
- Stoka „C“ Švermov rad – DN 300 – dĺžky 133,50 m; kanalizačné odbočenia 11 ks;
- Stoka „C“ tlaková kanalizácia – DN 40 – dĺžky 22,92 m;
- Stoka „B1“ tlaková kanalizácia – DN 32 – dĺžky 36,80 m; DN 40 – dĺžky 226,09 m; DN 200 – dĺžky 5,0 m; kanalizačné odbočenia 5 ks.

Počet zrealizovaných kanalizačných šácht – 101 šácht z toho:

- plastové šachty priemeru 1000 PIPELIFE – 79 ks,
- šachta s normou stenou priemeru 1000 PIPELIFE – 2 ks,
- betónové prefabrikované šachty s priemerom 1000 – 20 ks.

Celková dĺžka kanalizačnej siete: 11 569,98 m (podľa PSVS z 11/2020)

Celková dĺžka zberačov pre celú aglomeráciu: 9 711,48 m - 181,59 m oproti DSP

- z toho gravitačná časť: 8 302,90 m
- výtláčne potrubie: 1 182,49 m
- tlaková kanalizácia: 226,09 m

Jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory sú podrobne popísané v príslušných častiach projektovej dokumentácie v stupni projekt skutočného vyhotovenia stavby „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“ z 11/2020, spracovateľ – HYDROECO, s. r. o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 644 520, zodpovedný projektant Ing. Ľubomír Zvada, č. osvedčenia 1500*A2.

PODMIENKY PRE DOČASNÉ ÚŽÍVANIE VODNEJ STAVBY:

1.

Vodnú stavbu „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“ v ďalšej skúšobnej prevádzke užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto rozhodnutím.

2.

Vodnú stavbu prevádzkovať podľa schváleného „Prevádzkového poriadku“ vypracovaného v zmysle § 33 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a v súlade s podmienkami na osobitné užívanie vôd určenými vo výrokovej časti II. tohto rozhodnutia. Prevádzka musí byť zároveň v súlade s návodmi na obsluhu a údržbu technologických zariadení.

2.1

Prevádzkový poriadok aktualizovať podľa podmienok tohto rozhodnutia a podľa doterajších prevádzkových skúseností do 60 kalendárnych dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Aktualizovaný a schválený prevádzkový poriadok predložiť v písomnej podobe orgánu štátnej vodnej správy.

3.

Zabezpečiť kontinuálnu prevádzku ČOV v zmysle technického popisu. Vodnú stavbu je potrebné udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby bola zaistená požadovaná účinnosť čistenia, nedochádzalo k vzniku hygienických, požiarnych, bezpečnostných alebo iných prevádzkových závad a aby sa čo najviac predĺžila jej životnosť. Zároveň je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu a revízie v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami. Pri prácach súvisiacich s obsluhou, kontrolou a údržbou ČOV dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.

O prevádzke vodnej stavby viesť „Prevádzkový denník“, v ktorom budú systematicky zaznamenávané všetky činnosti súvisiace s obsluhou, kontrolou, údržbou, skúškami a opravami ČOV, verejnej kanalizácie vrátane objektov na nej a výustného objektu.

5.

Počas trvania III. skúšobnej prevádzky vyriešiť identifikované prevádzkové problémy na vodnej stavbe, najmä hydraulické preťažovanie ČOV, a to realizáciou primeraných technických a prevádzkových opatrení v súčinnosti s prevádzkovateľom vodnej stavby. V tejto súvislosti je vlastník vodnej stavby povinný vykonať nasledovné:

- do termínu 31.03.2026 predložiť orgánu štátnej vodnej správy, ako aj prevádzkovateľovi vodnej stavby (StVPS, a. s.) a správcovi vodného toku (SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod) PÍSOMNÝ NÁVRH KONKRÉTNÝCH OPATRENÍ na odstránenie zdrojov dažďových a balastných vôd infiltrujúcich do kanalizačného potrubia, spolu s časovým harmonogramom ich realizácie;
- do termínu 31.03.2027 zabezpečiť uskutočnenie navrhovaných opatrení, tzn. odstránenie nátok dažďových a balastných vôd do kanalizačného potrubia.

6.

Vlastník vodnej stavby je podľa § 103 stavebného zákona povinný uchovávať dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby špeciálnemu stavebnému úradu. Rovnako je potrebné uchovávať právoplatné rozhodnutia súvisiace s jej prevádzkou predmetnej vodnej stavby.

7.

S odpadmi vznikajúcimi počas užívania vodnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.

Výustný objekt trvalo udržiavať v riadnom technickom a prevádzkovom stave, najmä zabezpečiť jeho priechodnosť, ochranu pred zanášaním a poškodením tak, aby bol za každých prevádzkových podmienok zabezpečený plynulý a bezporuchový odtok prečistených odpadových vôd do recipienta. Zachytené znečistenie v priestore výustného objektu pravidelne odstraňovať.

9.

Pred ukončením III. skúšobnej prevádzky je vlastník vodnej stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky, resp. o ďalšie predĺženie trvania skúšobnej prevádzky, a to v dostatočnom časovom predstihu (odporúčame min. 90 dní pred jej ukončením) spolu s písomným vyhodnotením celého dovtedajšieho obdobia skúšobnej prevádzky, vrátane plnenia jednotlivých podmienok povolenia na dočasné užívanie v skúšobnej prevádzke a podmienok povolenia na osobitné užívanie vôd a s ďalšími potrebnými podkladmi.

9.1

K návrhu na uvedenie vodnej stavby do trvalého užívania, resp. na ďalšie predĺženie skúšobnej prevádzky, je potrebné vypracovať PÍSOMNÉ VYHODNOTENIE vo vzťahu ku všetkým jednotlivým podmienkam tohto rozhodnutia a doložiť nasledovné:

- rozborov vzoriek odpadových vôd a záznamy o ich odbere,
- evidenciu množstva a prietokov vypúšťaných odpadových vôd,
- platný certifikát o overení merného objektu na odtoku z ČOV,
- zhodnotenie využívania látkovej a hydraulickej kapacity ČOV,
- dôvody a spôsob odstránenia prípadných porúch spolu s dokladmi preukazujúcimi ich odstránenie,

- zhodnotenie plnenia ostatných podmienok a povinností skúšobnej prevádzky,
- zistené nové prevádzkové skúsenosti a ich dopad na prevádzku, príp. iné.

9.2

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky doložiť platnými údajmi o kvalite vôd v recipiente a na ich základe vykonanou aktualizáciou posúdenia vplyvu vypúšťaných odpadových vôd pre podmienky užívania vodnej stavby.

V závere vyhodnotenia navrhnúť podmienky za akých je vodnú stavbu možné uviesť do trvalej prevádzky, prípadne uviesť dôvody, pre ktoré je potrebné skúšobnú prevádzku ďalej predlžovať.

Toto vyhodnotenie skúšobnej prevádzky je potrebné vopred predložiť na prerokovanie so správcom toku, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hrona, odštepný závod (ďalej len „SVP, š. p.“).

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky predložiť ku konaniu o trvalom užívaní vodnej stavby primerane s náležitosťami v súlade s § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

10.

Pravidelnou obsluhou, údržbou, čistením (v časových intervaloch určených v Prevádzkovom poriadku) a dodržiavaním prevádzkovej disciplíny počas ďalšej skúšobnej prevádzky zabrániť šíreniu nepríjemných pachov do okolia.

ĎALŠIE PODMIENKY

11.

ČOV a vybudovaná kanalizácia sú podľa § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. považované za verejnú kanalizáciu.

11.1

Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejnej kanalizácie vrátane ČOV, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejnej kanalizácie príslušnej kategórie v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z., a to tak, aby boli trvale dosahované kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, ako je uvedené v podmienkach výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.

II.

Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v nadväznosti na príslušné ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 269/2010 Z. z.“),

POVOĽUJE OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD,

t. j. kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (zmes splaškových odpadových vôd a odpadových vôd z občianskej a technickej vybavenosti, bez podielu priemyselných odpadových vôd a bez podielu zvázaných žumpových vôd) z delenej verejnej kanalizácie obce Podbrezová, časť Lopej prečistených v mechanicko-biologickej ČOV (s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese),

do povrchových vôd recipienta vodohospodársky významného vodného toku Hron (kód vodného útvaru SKR0003, typ vodného útvaru K2S) cez ľavobrežný výustný objekt v r. km 209,1 v k.ú. Podbrezová.

Časová platnosť povolenia sa určuje podľa § 21 ods. 4 vodného zákona do 30.06.2027.

Tri mesiace pred uplynutím lehoty platnosti tohto povolenia možno požiadať o jeho predĺženie. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť podľa § 21 ods. 5 vodného zákona, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, resp. možno požiadať o vydanie nového povolenia.

PODMIENKY POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD určené v zmysle § 21 ods. 2 vodného zákona:

1. ÚČEL OSOBITNÉHO UŽÍVANIA VÔD

Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd zo splaškovej kanalizácie obce Podbrezová, časť Lopej (ulice Dolná, Murgašova, Partizánska, Hámor, Družby, Pod Grápeľom, Čelno, Belohrad, bytové domy v časti Vajsková a SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová) prečistených v dvojlinkovej mechanicko-biologickej ČOV (pozostávajúcej z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu), do povrchových vôd recipienta vodohospodársky významného vodného toku Hron v r.km 209,1 v k.ú. Podbrezová, ktorý je v správe SVP, š. p.

- Látková kapacita ČOV Lopej: 800 ekvivalentných obyvateľov (EO)
- Veľkosť zdroja podľa Prílohy č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z.: kategória 501 – 2000 EO
- Režim vypúšťania: kontinuálne (24 hodín denne, 365 dní, resp. 366 dní v roku)

2. LIMITNÉ HODNOTY VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD

a) Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd – kvantitatívne ukazovatele:

$Q_{hmax} = 7,9 \text{ l/s}$
 $Q_{priem} = 1,3 \text{ l/s}$
 $Q_d = 108 \text{ m}^3/\text{deň}$
 $Q_r = 39\,528 \text{ m}^3/\text{rok (366 dní)}$

b) Koncentračné a bilančné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách – kvalitatívne ukazovatele:

$CHSK_{Cr} = p/m = 120/170 \text{ mg/l}$
 • 12,96 kg/deň
 • 4,74 t/rok

$BSK_5 \text{ (ATM)} = p/m = 25/40 \text{ mg/l}$
 • 2,70 kg/deň
 • 0,99 t/rok

$NL = p/m = 25/40 \text{ mg/l}$
 • 2,70 kg/deň
 • 0,99 t/rok

$N-NH_4 = p/m = 20/40 \text{ mg/l}$
 • 2,16 kg/deň
 • 0,79 t/rok

$N-NH_4Z1 \text{ } p/m = 30/40 \text{ mg/l}$
 • 3,24 kg/deň
 • -- t/rok

$N-NH_4Z2 \text{ } p/m = --/-- \text{ mg/l}$
 • -- kg/deň
 • -- t/rok

N_{celk} a P_{celk} = sledovať bez určenia limitnej hodnoty

pričom:

- $CHSK_{Cr}$ - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou;
- $BSK_5 \text{ (ATM)}$ - biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie;
- NL - nerozpustené látky sušené pri 105 °C;
- $N-NH_4$ - amoniakálny dusík;
- N_{celk} - celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka;
- P_{celk} - celkový fosfor;

- (p) - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie;
- (m) - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke;
- Z1 – hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie ako 12 °C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti;
- Z2 – ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

3. ČAS A MIESTO ODBERU VZORIEK

Čas a miesto odberu vzoriek musí čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV Lopej.

3.1

Odbery vzoriek realizovať vo vhodnom mieste umožňujúcom odber reprezentatívnych vzoriek vyčistených odpadových vôd, t. j. v šachte merného objektu na odtoku z ČOV, ktorý zabezpečuje meranie vyčistenej vody počas bezdažďového obdobia a vôd odľahčených po mechanickom predčistení nad prietok určený na biologické čistenie.

3.2.

Vzorky odpadových vôd prečistených v ČOV neodoberať v čase neobvyklých situácií (napr. pri prívalových dažďoch, pri nárazovom topení snehu, havárii na stokovej sieti alebo havárii na ČOV a pod.).

4. SPÔSOB ODBERU VZORIEK

Hodnoty „m“ sa sledovať v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

Hodnoty „p“ sledovať v 24-hodinových zlievaných vzorkách získaných zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín, tzv. „vzorka c“ podľa Prílohy č. 7 k NR SR č. 269/2010 Z. z.

5. POČETNOSŤ ODBERU VZORIEK VO VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VODÁCH

Minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky „p“ v určených ukazovateľoch vo vypúšťaných odpadových vodách je 12 vzoriek ročne, tzn. 1x mesačne.

5.1.

Stanovené prípustné hodnoty „p“ môžu byť prekročené max. v 2 vzorkách za rok do hodnoty „m“.

5.2.

Prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia „m“ nie je prípustné.

5.3.

V prípade, že sa rozborom vzoriek vypúšťaných odpadových vôd preukáže, že ČOV neprečisťuje odpadové vody v súlade s určenými limitnými hodnotami, bude túto skutočnosť potrebné konzultovať s odborne spôsobilou osobou a prijať nápravné opatrenia. Po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec určenej početnosti odberov.

6. ODPORÚČANÉ METÓDY STANOVENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV LIMITNÝCH HODNÔT A ODBERU VZORIEK VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD

Kvalitatívne ukazovatele vo vodách stanovovať a vzorky odoberať odporúčanými metódami v súlade s Prílohou č.

3. Časť B – Odpadové a osobitné vody a Časť C – Metódy odberu vzoriek NR SR č. 269/2010 Z. z.

6.1.

Ak sú pre príslušný ukazovateľ odporúčané viaceré metódy, nemusia byť vždy rovnocenné. Preto je nevyhnutné zvážiť charakter vzorky a podľa pokynov uvedených v príslušných normách vybrať najvhodnejšiu metódu na stanovenie daného ukazovateľa.

6.2.

Možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú určenej metóde v súlade s § 5 ods. 13 NR SR č. 269/2010 Z. z.

7. KONTROLY JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

Odbery vzoriek a analýzy (rozbor) limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách zabezpečiť V AKREDITOVANÝCH LABORATÓRIÁCH v súlade s § 36 ods. 9 vodného zákona v nadväznosti na § 5 ods. 14 NR SR č. 269/2010 Z. z. Súčasťou protokolu o analýze musí byť aj protokol o odbere vzorky.

8. SPÔSOB MERANIA MNOŽSTVA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude merané kontinuálne v mernom objekte na odtoku odpadových vôd z ČOV, a to určeným meradlom.

- Primárne zariadenie MO: Parschallov žľab P1
- Sekundárne zariadenie MO: ultrazvukový prietokomer

8.1.

Meradlo musí spĺňať požiadavky platných predpisov na úseku metrológie (zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pričom overený merný rozsah musí vyhovovať v rozmedzí od minimálneho do maximálneho prietoku vypúšťaných odpadových vôd pre celú kapacitu ČOV (s ohľadom na výkon čerpadla), a tiež s dostatočnou rezervou pre nepredvídateľné situácie.

8.2.

Akýkoľvek prítok odpadových vôd na ČOV má byť zodpovedajúco zmeraný. Určené meradlo musí mať v každom čase platný certifikát o jeho overení.

9. SPÔSOB VYHODNOTENIA A ODOVZDÁVANIA VÝSLEDKOV MERANIA PRIETOKOV A ROZBOROV VZORIEK VYPÚŠŤANÝCH VÔD PRE ÚČELY EVIDENCIE A KONTROLY:

Výsledky analytických rozborov a protokoly o odberoch vzoriek odpadových vôd zasielať 1-krát ročne – vždy do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka, príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, t. j. Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe.

9.1.

Podľa § 6 ods. 6 vodného zákona v nadväznosti na príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách a údaje určené v tomto povolení – poverenej osobe, t. j. Slovenský hydrometeorologický ústav – v termínoch a na predpísaných tlačivách uvedených v uvedenej vyhláške a na webovom sídle ústavu.

9.2.

Podľa § 79 vodného zákona v nadväznosti na príslušné § 11 a § 12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, oznamovať údaje o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, t. j. SVP, š. p. – v termínoch a na tlačivách uvedených v uvedenom nariadení vlády.

10. PODMIENKY PRE PRÍPADNÉ OBTOKOVANIE

Vypúšťanie odpadových vôd cez obtokové potrubie je prípustné len v čase mimoriadnej situácie (porucha technických zariadení ČOV a iné prevádzkové poruchy ČOV), a to až po mechanickom prečistení odpadových vôd a za dodržania príslušných ustanovení § 36 ods. 12 vodného zákona, t. j. na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy a za dodržania podmienok určených správcom vodného toku – SVP, š. p., o ktorých určenie treba vopred písomne požiadať.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

11.

Pred uplynutím platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd je potrebné požiadať o jeho predĺženie, resp. o vydanie nového povolenia v súlade s § 21 ods. 5 vodného zákona spolu s vyhodnotením splnenia podmienok tohto rozhodnutia (množstvá a kvalita vypúšťaných odpadových vôd, protokoly o odbere a analýze vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a i.). Žiadosť na vyjadrenie je potrebné súčasne predložiť aj správcovi vodného toku SVP, š. p.

12.

V prípade nutných opráv ČOV, stokovej siete alebo objektov na nej, môže orgán štátnej vodnej správy povoliť na určený čas podľa § 36 ods. 12 vodného zákona vypúšťanie odpadových vôd nad rámec limitných hodnôt znečistenia.

13.

V prípade aplikácie kalu z ČOV do poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné dodržať všetky príslušné ustanovenia zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14.

Podľa § 21 ods. 2 vodného zákona možno povolenie na osobitné užívanie vôd vykonávať len s užívaním vodnej stavby.

15.

V prípade, že dôjde k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým je spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, ďalší nadobúdatelia sú povinní podľa § 22 ods. 1 vodného zákona túto skutočnosť oznámiť orgánu štátnej vodnej správy do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

16.

Akákolvek zmena technologického zariadenia ČOV, ktorá môže ovplyvniť účinnosť čistenia odpadových vôd alebo kvalitu a množstvo vypúšťaných odpadových vôd, je prípustná len po jej predchádzajúcom písomnom oznámení orgánu štátnej vodnej správy a v prípade potreby po vykonaní príslušného vodoprávneho konania podľa osobitných predpisov.

III.

Podľa § 24 ods. 2 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia zrušuje ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, č. rozhodnutia OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015, tzn. výrokovú časť B/., ktorou bolo pre žiadateľa – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, povolené kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z novovybudovanej verejnej kanalizácie v obci Podbrezová prečistených v mechanicko-biologickej ČOV (s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese; ČOV pozostáva z mechanického predčistenia, biologického čistenia, zahusťovania a uskladňovania kalu; navrhnutá je s dvomi linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované samostatne) do povrchových vôd recipienta Hron cez novovybudovaný ľavobrežný výustný objekt v r.km 209,1 v k.ú. Podbrezová.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 (ďalej len „StVS, a. s.“ alebo „navrhovateľ“) ako investor stavby, podala na orgán štátnej vodnej správy dňa 01.09.2025 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“ – líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Podbrezová a v k.ú. Valaská, t. j. vo veci predĺženia skúšobnej prevádzky vodnej stavby podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v nadväznosti na § 84 ods. 2 stavebného zákona. Predloženú žiadosť investor odôvodnil tým, že napriek vynaloženej snahe doposiaľ nebolo možné odstrániť známe prekážky, ktoré bránia uvedeniu predmetnej vodnej stavby do trvalej prevádzky. Druhým zásadným dôvodom sú pretrvávajúce problémy s prítokom balastných (dažďových) vôd do kanalizačného systému.

Pre riešenie vodnú stavbu boli vydané nasledovné rozhodnutia:

- Uskutočnenie vodnej stavby (výroková časť A/) spolu s povolením na osobitné užívanie vôd (výroková časť B/) bolo povolené rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015, v zmysle tohto rozhodnutia je platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd aktuálne do 23.02.2032 (10 rokov od uvedenia ČOV do prevádzky).
- Zmena vodnej stavby a I. skúšobná prevádzka vodnej stavby bola povolená rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-BR-OSZP-2022/000281-021 zo dňa 17.01.2022, právoplatné dňa 23.02.2022, trvanie skúšobnej prevádzky bolo povolené do termínu 31.01.2024.
- II. skúšobná prevádzka vodnej stavby bola povolená rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-BR-OSZP-2024/000739-010 zo dňa 21.08.2024, právoplatné dňa 04.10.2024, trvanie skúšobnej prevádzky bolo povolené do termínu 30.09.2025.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-BR-OSZP-2025/011422-002 zo dňa 03.09.2025 vyzval žiadateľa v súlade s § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na zaplatenie správneho poplatku podľa Položky 62a písm. g) na základe vystaveného platobného predpisu (M00-030925-3058), ktorý bol uhradený bankovým prevodom.

Nakoľko žiadosť s predloženými prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie žiadaného rozhodnutia, vyzval orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-BR-OSZP-2025/011422-006 zo dňa 18.09.2025 žiadateľa v súlade s § 73 ods. 2 vodného zákona v spojitosti s § 19 ods. 3 správneho poriadku na doplnenie podania a kolaudačné konanie prerušil, v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku, rozhodnutím č. OU-BR-OSZP-2025/011422-007 zo dňa 18.09.2025, právoplatné dňa 19.09.2025. Tunajší úrad má za to, že skúšobná prevádzka predstavuje významný nástroj, počas ktorej je potrebné preukázať, či je riešená vodná stavba schopná dlhodobo plniť účel, na ktorý bola povolená. Žiadateľ bol súčasne poučený o dôsledkoch nedoplnenia požadovaných podkladov.

Dňa 28.11.2025 (pred uplynutím stanovenej lehoty) boli orgánu štátnej vodnej správy zo strany navrhovateľa doručené požadované podklady. Následne tunajší úrad listom č. OU-BR-OSZP-2025/011422-011 zo dňa 03.12.2025, v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 4 a 6 vodného zákona, oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 13.01.2026 o 9:30 hod. so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podbrezovej. V tomto oznámení orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesené dňa 04.12.2025 a zvesené dňa 22.12.2025, súčasne bolo zverejnené aj na webovom sídle správneho orgánu a na ústrednom portáli verejnej správy (CUET).

Vo vodoprávnom konaní boli predložené a zadovážené najmä nasledovné podklady:

- projekt skutočného zrealizovania vodnej stavby (v elektronickej podobe), spracovateľ: HYDROECO, s. r. o., v 11/2020;
- rozhodnutie Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015 (Fa), ktorým bolo povolené vo výrokovvej časti A/ uskutočnenie vodnej stavby a vo výrokovvej časti B/ bolo povolené osobitné užívanie vôd, t. j. vypúšťanie komunálnych odpadových vôd prečistených v ČOV do povrchových vôd recipienta Hron v r.km 209,1 v k.ú. Podbrezová;
- rozhodnutie Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BR-OSZP-2022/000281-021 zo dňa 17.01.2022, právoplatné dňa 23.02.2022, ktorým bola vo výrokovvej časti I. povolená zmena vodnej stavby pred jej dokončením a vo výrokovvej časti II. bolo povolené dočasné užívanie – I. skúšobná prevádzka, do termínu 31.01.2024;
- rozhodnutie Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BR-OSZP-2024/000739-010 zo dňa 21.08.2024, právoplatné dňa 04.10.2024, ktorým bolo povolené ďalšie dočasné užívanie – II. skúšobná prevádzka, do termínu 30.09.2025;
- ČOV Lopej – Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky II. (november 2023 – október 2025), pričom prílohami boli:
 1. Podrobný prehľad o prietokoch odpadovej vody za obdobie 01.11.2023 – 31.10.2025 (denné a mesačné prietoky)

2. Zloženie surovej odpadovej vody, tekutý kal, zloženie aktivačnej zmesi v aktivačnej nádrži č. 1 a č. 2 za obdobie 01.11.2023 – 31.10.2025
3. Protokoly o skúške vzoriek odpadových vôd a záznamy o ich odbere
4. Certifikát o overení určeného meradla na odtoku z ČOV Lopej (primárna a sekundárna časť) s platnosťou overenia do 25.10.2026
5. ČOV Lopej – Výpočet prípustných hodnôt znečistenia Cp vypúšťaných odpadových vôd + aktualizovaný výpočet vplyvu na recipient
6. Korešpondencia vo veci identifikácie a odstraňovania balastných vôd
 - ČOV Lopej – Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky I. (apríl 2022 – október 2023);
 - Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie, Podbrezová – časť Lopej“ (objekt ČOV) z 11/2020;
 - stanovisko SVP, š. p. vydané pod č. CS 264/2015 CZ 10047/2015-230 zo dňa 04.09.2015 k vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd;
 - tabuľkový prehľad reklamačných konaní;
 - doklady preukazujúce nakladanie so vzniknutými odpadmi za roky 2024 a 2025.

O ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní bol v súlade s § 81a stavebného zákona spísaný protokol vedený v príslušnom spise pod č. OU-BR-OSZP-2026/000237-012 zo dňa 13.01.2026. Na podklade predložených materiálov, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a na základe vykonanej obhliadky boli zistené najmä nasledovné skutočnosti:

- Z hľadiska hydraulického zaťaženia bola ČOV v priemere využívaná na 61 – 65 % projektovanej a povolenej kapacity.
- Vo vyhodnocovanom období (november 2023 – október 2025) dochádzalo k prekračovaniu určených kvantitatívnych ukazovateľov v zmysle časti B/. rozhodnutia OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015. Konkrétne k občasnému prekračovaniu priemerného denného prietoku odpadových vôd (Qpriem) a k pravidelnému prekračovaniu maximálneho okamžitého prietoku odpadových vôd na odtoku z ČOV (Qhmax). Prevádzkovateľ dáva do súvislosti predmetné údaje so zrážkovými obdobiami a s obdobiami topenia snehovej pokrývky.
- Priemerné látkové zaťaženia na prítoku počas II. skúšobnej prevádzky bolo priemerne 56 % projektovanej kapacity.
- Za náročné sa ukázalo zabezpečiť stabilnú koncentráciu aktivovaného kalu v biologických reaktoroch, a to vplyvom hydraulického zaťaženia, ako aj vplyvom problémov s občasným vláknitým bytnením kalu (zvýšený kalový index KI).
- Počas výrazných hydraulických maxím dochádzalo k vyplavovaniu aktivovaného kalu a k znižovaniu koncentrácie populácie pomalšie rastúcich nitrifikantov, čo sa negatívne prejavilo v sledovanom ukazovateli N-NH4.
- Biologické penenie v biologických reaktoroch sa podľa podkladov počas II. skúšobnej prevádzky takmer nevyskytovalo.
- V deň vodoprávneho konania bola vykonaná vizuálna kontrola ČOV, proces čistenia prebiehal optimálne, vo výustnom objekte nedochádzalo k vyplavovaniu kalu, bol prístupný, predložená prevádzková dokumentácia bola primeraná.
- V priebehu vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy preveril splnenie pripomienok správcu vodného toku, ktoré uviedol do protokolu č. OU-BR-OSZP-2024/000739-007 zo dňa 12.03.2024.

Počas II. skúšobnej prevádzky naďalej pretrvávali problémy s prítokom balastných (dažďových) vôd do kanalizačného systému. Opatrenia zamerané na identifikáciu a elimináciu balastných a zrážkových vôd (monitoring potrubia, výzvy na odpojenie dažďových zvodov, uplatnenie reklamácií) boli realizované, no situáciu s hydraulickým preťažovaním ČOV Lopej sa napriek tomu nepodarilo stabilizovať a odstrániť. Požiadavka na vyriešenie problému s nátokom balastných vôd bola riešená už v konaní vo veci uvedenia predmetnej vodnej stavby do ďalšej - II. skúšobnej prevádzky, a premietnutá do podmienok rozhodnutia č. OU-BR-OSZP-2024/000739-010 zo dňa 21.08.2024, právoplatné dňa 04.10.2024, avšak k jej splneniu nedošlo. Vyriešenie súčasného nevyhovujúceho stavu je pritom nevyhnutnou podmienkou pre posúdenie možnosti uvedenia vodnej stavby „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“ – líniová stavba v k.ú. Podbrezová a v k.ú. Valaská do trvalej prevádzky. Predmetná situácia bola zo strany vlastníka vodnej stavby riešená primárne v rovine komunikácie a konkrétne opatrenia na definitívne vyriešenie realizované neboli. Všetky uvedené skutočnosti prispeli k tomu, že orgán štátnej vodnej správy po vzájomnej dohode s ostatnými účastníkmi konania pristúpil k určeniu termínu na vypracovanie písomného návrhu konkrétnych opatrení na odstránenie zdrojov dažďových a balastných vôd infiltrujúcich do kanalizačného potrubia, spolu s časovým harmonogramom ich realizácie a s určením termínu na ich realizáciu, pričom opatrenia majú byť zrealizované do

31.03.2027 (podmienka č. 5 výrokovej časti I. tohto rozhodnutia). Následné 3 mesiace do konca platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd a do konca doby trvania III. skúšobnej prevádzky (30.06.2027) majú byť využité na to, aby bolo možné vyhodnotiť činnosť ČOV Lopej bez infiltrovaných vôd.

Bezodkladne riešiť nátok balastných vôd požadoval v konaní rovnako aj správca toku, nakoľko na základe predložených údajov a obhliadky má za to, že nedosahovanie povolených limitov je spôsobené hydraulickým preťažovaním ČOV, kedy je pri vysokých nátokoch vyplavovaný kal, a tým nedochádza k dostatočnému odbúravaniu dusikátého znečistenia.

Počas kolaudačného konania bola pôvodná žiadosť o predĺženie skúšobnej prevádzky rozšírená aj o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Potreba zmeny platného povolenia na osobitné užívanie vôd (rozhodnutie č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015, výroková časť B/.) vyplynula zo skutočností zistených v priebehu konania, z požiadavky prevádzkovateľa vodnej stavby, zo záverov vyhodnotenia skúšobnej prevádzky, ako aj z legislatívnych zmien (najmä NV SR č. 269/2010 Z. z.). V dôsledku uvedeného boli počas ústneho pojednávania popri podmienkach pre ďalšie dočasné užívanie vodnej stavby prerokované aj nové podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd. Orgán štátnej vodnej správy upravil veľkosť zdroja v zmysle aktuálne platného NV SR č. 269/2010 Z. z., podľa ktorého sa ČOV Lopej radí do kategórie veľkosti zdroja 501 – 2000 EO v nadväznosti na čo musí spĺňať stanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd (Príloha č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z.). Správca toku vzhľadom na súčasný nepriaznivý stav požadoval funkciu ČOV Lopej naďalej sledovať odberom 24-hodinových zlievaných vzoriek aj s určením limitnej hodnoty amoniakálneho dusíka (N-NH₄). Určené hodnoty ukazovateľa N-NH₄ zodpovedajú návrhu ich úpravy, ktorý je uvedený vo vyhodnutí II. skúšobnej prevádzky, súčasne požiadavkám NV SR č. 269/2010 Z. z. a sú podložené výpočtom vplyvu na recipient. Ostatné limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd boli ponechané.

Orgán štátnej vodnej správy sa v konaní zaoberal aj otázkou maximálneho okamžitého prietoku (ďalej len „Q_{hmax}“). Spolu s účastníkmi konania reflektoval na situáciu s pravidelným a výrazným prekračovaním povoleného Q_{hmax}, ktorá je preukázateľne spôsobená najmä prítokom balastných vôd do stokovej siete. Tunajší úrad má za to, že samotná úprava hodnoty Q_{hmax} bez realizácie technických a organizačných opatrení zameraných na elimináciu balastných a dažďových vôd nerieši príčinu hydraulického preťažovania ČOV a nemožno ju považovať za systémové riešenie. Úprava hodnoty Q_{hmax} bola preto povolená výlučne ako dočasné prevádzkové opatrenie na obdobie trvania III. skúšobnej prevádzky, s cieľom umožniť riadne vyhodnotenie technologickej funkcie ČOV a zabezpečenie objektívneho monitoringu prietokov, nie ako trvalé zosúladenie povolených hodnôt s existujúcim nepriaznivým stavom. Za rozhodujúce sa naďalej považuje odstránenie, resp. prinajmenšom výrazné obmedzenie príčin nadmerných prítokov. V ďalšom konaní bude preto nevyhnutné predmetnú hodnotu Q_{hmax} opätovne prehodnotiť a upraviť výlučne na základe riadneho odborného posúdenia a preukázania prijatých účinných opatrení. Hodnota Q_{hmax} uvedená vo výrokovej časti II. tohto rozhodnutia, v podmienke č. 2. a) bola určená na základe výkonu čerpadla na prítoku do ČOV, ako aj s ohľadom na merný rozsah overeného meradla v mernom objekte. Jedným z podkladov pre navýšenie hodnoty Q_{hmax} bola aj projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, časť ČOV Lopej, Technologická časť, G1.1 Technologická časť, podkapitola 2.2 Čerpacia stanica odpadových vôd, ktorá slúži výlučne na overenie technickej realizovateľnosti navrhovanej dočasnej hodnoty.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Túto povinnosť špeciálny stavebný úrad splnil listom č. OU-BR-OSZP-2026/000237-016 zo dňa 15.01.2026. Upovedomenie o podkladoch pred vydaním rozhodnutia malo rovnako ako oznámenie o začatí konania charakter verejnej vyhlášky a bolo v zmysle § 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku po dobu 15 dní zverejnené na úradnej tabuli správneho orgánu (vyvesené dňa 16.01.2026, zvesené dňa 02.02.2026), na webovom sídle správneho orgánu, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli – CUET, ako aj na úradnej tabuli Obce Podbrezová a Obce Valaská.

Orgán štátnej vodnej správy posúdil všetky predložené doklady a písomnosti. Stanoviská a pripomienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov k podkladom a k zisťovaniu správneho orgánu neboli záporné, ani protichodné. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán štátnej vodnej správy rozhodol jednak o predĺžení skúšobnej prevádzky vodnej stavby „Agglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“ – líniová stavby v k.ú. Podbrezová a v k.ú. Valaská podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v nadväznosti na § 84 ods. 2 stavebného zákona, ako aj o povolení na osobitné užívanie vôd v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktoré je možné vykonávať len s užívaním vodnej stavby, a určil primerané podmienky v súlade s § 21 ods. 2 vodného zákona. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd bola určená do termínu 30.06.2027. Rovnaký termín bol stanovený aj pre obdobie trvania III. skúšobnej prevádzky. Z dôvodu pretrvávajúcich vyššie spomínaných problémov, ako aj potreby odskúšania technológie ČOV bez nátok balastných vôd má orgán štátnej vodnej správy za to, že v súčasnosti nie je možné uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky. Vo výrokovej časti III. tohto rozhodnutia bolo zrušené doteraz platné povolenie na osobitné užívanie vôd (výrovková časť B/. rozhodnutia č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/004937-017 zo dňa 23.10.2015, právoplatné dňa 26.11.2015) v súlade s § 24 ods. 2 vodného zákona.

Orgán štátnej vodnej správy v podmienkach rozhodnutia zaviazal navrhovateľa, aby odstránil aktuálne známe nedostatky na vodnej stavbe, najmä natekanie balastných vôd do kanalizácie, ktoré spôsobuje problémy v prevádzkovaní ČOV Lopej, a vyriešil súvisiace právne otázky (napojenie lokality Vajsková). Navrhovateľ bol jednotlivými podmienkami rozhodnutia zaviazaný k udržiavaniu vodnej stavby v riadnom prevádzkyschopnom stave. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vodná stavba je v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. považovaná za verejnú kanalizáciu a jej vlastník je povinný zabezpečiť jej kontinuálne prevádzkovanie takým spôsobom, aby boli trvale dosahované kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd.

Orgán štátnej vodnej správy ako povoľujúci orgán v správnom konaní zistil, že povolením ďalšieho dočasného užívania vodnej stavby (III. skúšobnej prevádzky) nebudú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom, práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Na základe uvedeného orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad v priebehu vodoprávného konania preskúmal žiadosť navrhovateľa z pohľadu záujmov chránených vodným zákonom, ako aj z hľadiska zákona č. 442/2002 Z. z., stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku a § 73 ods. 1 vodného zákona. Rozhodnutie vo výrokovej časti obsahuje všetky náležitosti, ako aj pripomienky pre ďalšie dočasné užívanie stavby, ktoré musí žiadateľ dodržať, a podmienky pre osobitné užívanie vôd.

Špeciálny stavebný úrad postupoval v súlade s § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 boli použité na vybavenie predmetného podania podaného po 31. marci 2025.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie. Podľa § 54 ods. 1 a 2 citovaného zákona sa odvolanie podáva na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť vykonané v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, tzn. rozhodnutie sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho úradu, t. j. Okresný úrad Brezno. Súčasne sa zverejní na webovom sídle správneho orgánu www.minv.sk, ako aj na ústrednom portáli verejnej správy <https://cu.et.slovensko.sk/>, t. j. centrálna úradná elektronická tabuľa, tzv. CUET. Rozhodnutie sa vyvesí aj na tabuli správneho orgánu, ktorého sa konanie týka, t. j. Obec Podbrezová a Obec Valaská. Po uplynutí stanovenej 15-dňovej lehoty, Obec Podbrezová a Obec Valaská toto rozhodnutie zvesí a zašle ho na Okresný úrad Brezno ako doklad o jeho doručení, nakoľko posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: _____

otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Zvesené dňa: _____

otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Vybavuje: Bc. Macul'ová

Ing. Zuzana Adameková, PhD.
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10151

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Podbrezová, Sládkovičova 76, 976 81 Podbrezová, Slovenská republika
Obec Valaská, Námestie 1.mája 8, 976 46 Valaská, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska
cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, š. p. organizačná zložka OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog,
Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, IVaSC, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika
Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lopej, Dolná 516/33, 976 98 Podbrezová, Slovenská republika
HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná, Slovenská republika
Obec Podbrezová, stavebný úrad, Sládkovičova 76, 976 81 Podbrezová, Slovenská republika
Obec Valaská, stavebný úrad, Námestie 1.mája 8, 976 46 Valaská, Slovenská republika

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova, 977 01 Brezno
Okresný úrad Brezno, OSŽP - ŠS OH; PLO; OCDaPK, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, OCDaPK, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne, Okresný dopravný inšpektorát, Mostárenská 13, 977 03 Brezno

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 239/8, Banská Bystrica

Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica 1

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, stredisko hospodárenia s majetkom, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, sekcia energetiky a elektrotechniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen